



Teljesítménynyilatkozat

EU 305/2011/EU rendeletnek megfelelően

Terméktípus azonosítója :

HERZ vízellátási és fűtési/hűtési szerelvények

A terméktípus azonosítása, termékcsaládok megnevezése :

HERZ fűtőberendezések szerelvényei, Fűtőberendezések kézi működtetésű szelepei, Termosztatikus szelepek, Fűtőberendezések egyéb szerelvényei, Padlófűtési szerelvények, Fűtési osztók-gyűjtők, Vízellátási szerelvények

A termék rendeltetése :

Lakó- és közösségi épületek vízellátási-, fűtési- és hűtési rendszereiben alkalmazható szerelvények

Gyártó neve, címe :

HERZ Armaturen GmbH.
A-1230 Wien
Richard Strauss Strasse 22.
Ausztria

A termék hazai forgalmazója, mint meghatalmazott képviselő :

HERZ Armatúra Hungária Kft.
Budapest 1172
Rétifarkas u. 10.

A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer :

EP 305/2011/EU rendelet V.mellékletének 1.1 pontja, 1 rendszereljárás szerint

Műszaki értékelés adatai :

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Diószegi út 37), mint tanúsító szervezet 2009. október 30.-án kiadott A-228/1986 (HERZ vízellátási és fűtési/hűtési szerelvények), 2014. október 31.-ig érvényes Építőipari Műszaki Engedélye a műszaki megfelelőség igazolásáról. NMÉ-re történő átalakítás 2014.05.20. óta folyamatban van A-173/2014 sz alatt.

HERZ Armatúra Hungária Kft.
H-1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.
IBAN HU77 1040 2166 2162 4212
Telefon: +36 1 / 2 540 580
Fax: +36 1 / 2 540 581
Adószám: 10613311-2-42
office@herzarmatura.hu
www.herz-hu.com

HERZ Armatúra Hungária Kft.
H-1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.
IBAN HU77 1040 2166 2162 4212
Telefon: +36 1 / 2 540 580
Fax: +36 1 / 2 540 581
Adószám: 10613311-2-42
office@herzarmatura.hu
www.herz-hu.com

Teljesítmény táblázat :

| Alapvető tulajdonság | Teljesítmény | Műszaki előírás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tömörség, bar | 60s-ig nyomáspróba, sérülés és csepegés mentes | MSZ EN 1213:2000 |
| Zárószerelvények | tökéletes zárás | MSZ EN 1074-2:2000, MSZ EN 215:2004/A1:2006 |
| Szabályozószerelvény | MSZ EN 1074-5:2001 | MSZ EN 1074-5:2001 |
| Menetek kialakítása | MSZ EN ISO 228-1:2003 ISO 7-1:1994 | MSZ EN ISO 228-2:2003 ISO 7-2:2000 |
| Áramlási tényező (Kvs) és szabályozási jelleggörbe, m ³ /h maximális nyomás/hőmérséklet értékek | gyártmányismertetőben megadott érték (+-10 %) hidegvízellátás 10 bar 30°C közp-i HMV ellátás 10 bar 60°C fűtés 6 bar 100°C hűtés 6 bar min.-20°C | MSZ EN 1267:2001 szerint |
| Termosztatikus szelepek | MSZ EN 215:2004, MSZ EN 215:2004/A1:2006 | MSZ EN 215:2004, MSZ EN 215:2004/A1:2006 |
| Szabályozó szerelvények | MSZ EN 1074-5:2001 | MSZ EN 1074-5:2001 |

A fenti termékek teljesítménye a mellékletben szereplő típuslap alapján felel meg.
Ezen teljesítmény nyilatkozat visszavonásig érvényes


Marosi Balázs
HERZ Armatúra Hungária Kft.
ügyvezető igazgató



Budapest 2014. november 3.