

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a VICTRIX Tera 24 Plus típusjelű (gyári jelölés VICTRIX Tera 24 Plus), gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, fűtő készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előirt EU Közösségi szabványoknak: 2009/125 Környezetbarát tervezési irányelv, 2010/30/EK energiacímkezési irányelv, 811/2013/EU rendelet, 813/2013/EU rendelet, 2009/142/EK Gázkészülékekre vonatkozó irányelv, EMC 2004/108/EK az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, 92/42/EK a Folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és 2006/95/EK Alacsony feszültségű berendezések irányelve

CE tanúsítvány száma: 51CR4750

Tanúsító szervezet: IMQ S.p.A.  
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0051

Gyártó: IMMERGAS S.p.A  
Via Cisa Ligure 95  
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.  
Rádió u. 1/b.  
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2017.03.21.  
CE tanúsítvány érvényessége: Visszavonásig

Égéstermék elvezető/  
égési levegő bevezető rendszer: Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 és 80/125mm) rendszerben, szétválasztott (80/80mm) rendszerben, vagy légtérterheléses PPs (60 és 80 mm) égéstermék elvezetéssel.

Tanúsított rendszer típusok: B23, B33, B53, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Rendszer termékjelölés: T120 - H1 - O - W - 2 - O10 - I - E - L1  
(EN14471:2005 szerint)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

		VICTRIX Tera 24 Plus
Névleges teljesítmény [kW]		24,6
Szezonális hatásfok [%] Fűtés	813/2013 EU rendelet szerint	93,0



Szigetszentmiklós, 2017.04.03.

**IMMERGAS**

IMMERGAS HUNGÁRIA KFT  
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B  
A.sz.:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209  
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza  
Műszaki Igazgató