



BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG  
HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
MEGELŐZÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI SZOLGÁLAT

Tárgy: beépített tűzoltó berendezés forgalomba  
hozatali engedélyezési ügye

Ügyintéző: Szabados László tű. alezredes

Tel. szám: 06/1 469-4297

## HATÁROZAT

A Geberit Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2. B. ép. fsz.) kérelme alapján a Geberit Mapress GmbH. (40 Kornprinzstrasse, Langenfeld 40764, Németország) által gyártott **Geberit Mapress csökkötéses rendszer**, mint rozsdamentes acél és galvanizált acél anyagú sprinkler csövezetékek és szerelvények forgalmazását

### *engedélyezem*

az alábbi feltételekkel:

1. a Geberit Mapress csövezeték rendszerből az LH, OH1, OH2, OH3 kockázati osztályba sorolt épületek, továbbá az OH4 kockázati osztályba sorolt kiállító terem, filmszínház, színház, koncert terem védelmére létesített vízzel oltó berendezéseinek a riasztószelepet követő csőszakasza készíthető,
2. a galvanizált változat csak nedves rendszerekben alkalmazható,
3. az oltóvíz adalékot nem tartalmazhat, a VdS jóváhagyással rendelkező korrózió gátló adalékok kivételével,
4. más rendszerű csövezetékkel csak oldható kötéssel csatlakoztatható,
5. a csőtartókat a rézcsöveknél elfogadott módon kell kialakítani,
6. a csökkötéseket a benyújtott technológia-leírás szerint kell kialakítani,
7. a termék magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartása és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani;
8. az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,
9. jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol.

Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2018. december 31-ig érvényes.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként 5.000,- Ft (azaz ötezer forint), legmagasabb összege jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint). A bírság újabb kötelezettségzegés esetén ismételtén kiszabható.

Az ügyfél a kérelem beadásakor lerótta a 3.000,- Ft alapeljárási illetéket, melyen kívül egyéb eljárási költséget terhére nem állapítok meg.

A határozat közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással annak bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra 3 példányban benyújtott, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresettel.

A 10.000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előtt a Geberit Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2. B. ép. fsz.) kérelmére eljárás indult a Geberit Mapress GmbH. által gyártott Geberit Mapress csökötéses rendszer forgalomba hozatali engedélyezési ügyében.

A sprinkler berendezésekre vonatkozó MSZ EN 12845 nemzeti szabvány az ISO 65 szabványról eltérő falvastagságú acél csövezetékek tűzvédelmi követelményeit nem szabályozza. ezért az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 7. § (5) bekezdése szerint forgalmazásához a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye szükséges:

### *3. § (2) bekezdés c) pont*

*Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelést tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) vizsgálati eredményeken alapuló engedélye igazolja.*

### *7. § (5) bekezdés*

*Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyével is beépíthető. A BM OKF engedélye legfeljebb 2018. december 31-ig érvényes.*

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a kérelmezett termék Magyarországon biztonságosan használható, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Kérelmező az eljárás lefolytatásáért fizetendő 3000 forint eljárási illetéket a kérelem benyújtásakor lerőttá, az eljárás során egyéb ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésén, valamint a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Hatáskörömet a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek, ha az elsőfokú döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta, a határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 18. § (1) bekezdése szerint a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a közigazgatási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljáró közigazgatási szerv.

A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a Kp. 37-39. § rendelkezései az irányadóak. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, a közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

Kelt, Budapest, *elektronikus dátumbélyegző szerint*

BM OKF Főigazgató  
nevében és megbízásából

**Érces Ferenc tú. ezredes**  
tűzoltósági főtanácsos  
szolgálatvezető

Kapja: 1. Geberit Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2. B. ép. fsz.)  
2. Irattár

---

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314  
Telefon: +36(1) 469-4292 Fax: +36(1) 469-4350  
E-mail: okf.megelozes@katved.gov.hu

