

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:** Indirekt fűtésű forróvíztároló
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**
ID20A, ID25A, ID40A, ID50A, ID25S, ID40S, ID50S, IDE 100S ErP, IDE 150S ErP, IDE 200S ErP, IND 100S ErP, IND100S ErP Sztea, IND 150S ErP, IND150S ErP Sztea, IND 200S ErP, IND200S ErP Sztea, IDE75F ErP, IDE75F Erp Sztea, IDE100F ErP, IDE100S ErP Sztea, IDE100F ErP Sztea, IDE150F ErP, IDE150F Erp Sztea, IDE150S ErP Sztea, IDE200F ErP, IDE200F ErP Sztea, IDE200S ErP Sztea, IND75F ErP Sztea, IND100F ErP, IND100F ErP Sztea, IND150F ErP, IND150F ErP Sztea, IND200F ErP, IND200F ErP Sztea, STXL 200C, STXL 300C, STXL300CE, STXL 400C, STXL 500C, STXL 750, STXL 900C
- 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**
Háztartási, kommunális, ipari használati meleg víz igény kielégítésére szolgál.
- 4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Külterület 0135/9
- 5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Külterület 0135/9
- 6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

1+

- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:** TÜV Rheinland InterCert Kft.
Zománcozott forróvíztárolók vizsgálati-t végzett az EN 12897:2006 / 4.4.1 rendszerben és a következőt adta ki: 28218134 003 számú vizsgálati jegyzőkönyv
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Max. üzemi nyomás	0,6 MPa	EN 12897:2006
Úrtartalom	20-900l	
Korlátozási hőfok °C	100	

- 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9
Cégjegyzékszám: 09-10-000396
Adószám: 13560281-2-09
Szász.: 11600006-00000000-16004230
-24-

Kiss István- Műszaki vezető


(aláírás)

Téglás, 2022-08-03